

RAPPORT D'EXAMEN

Réhabilitation et Extension d'un restaurant
85 450 CHAMPAGNE LES MARAIS

N° DE CONVENTION : 17153101

CHRONO : 2

Chargé d'opération :
WILLIAM DANIEAU

DATE : 20/12/2017

Tél. 02 51 24 19 29 - Fax. 02 51 46 26 38

@
SCI LATALIERS
1 rue du 8 mai
85450 CHAMPAGNE LE SMARAIS

À l'attention de Mr Dominique COUTON

C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
C O N S T R U C T I O N

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
Courrier de levée de réserves / PARPAILLON	F	Mission S DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION Règles d'installation et dispositions générales
Installations électriques et courrier de levée de réserves / PARPAILLON	S n°1	INSTALLATIONS ELECTRIQUES Installations électriques, éclairage Deux conducteurs « neutre » ne sont pas repérés en bleu au TGBT. Nous n'avons pas visualisé de coupure d'urgence type coupure pompier pour l'enseigne extérieure. Si elle n'existe pas elle sera à mettre en place. Nota : Lors de notre vérification, des installations en extérieur n'étaient pas terminée (appareils d'éclairage à bout de fils).
Courrier de levée de réserves / PARPAILLON	F	MOYENS DE SECOURS Alarme, alerte, consignes

ORIGINAL SIGNE

Pour le Chargé d'Affaire ce rapport a été validé par : JEAN-MARC BLIGUET

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



APAVE Nord Ouest SAS - Z.A. de Beaupuy 50, rue Jacques-Yves Cousteau CS 10042
85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. : 02 51 24 19 29 - Fax : 02 51 46 26 38

LE 23 /02/2018

PARPAILLON Pierrick
Électricité Générale
Neuf et Rénovation
ZA Les Trois Fontaines
6, rue des Blés d'Or
85400 LUÇON
Tél. 02 51 56 10 75 Fax 02 51 28 75 09
RCA 381 152 982 TVA Intra. 66 381 152 982

SAS LES VOYAGEURS

1 rue du 8 Mai

85 450 CHAMPAGNE LES MARAIS

ATTESTATION

Je certifie Mr PARPAILLON avoir fait les travaux demandé par le contrôleur APAVE

- Pose d'une coupure pompier pour les enseignes ext./ façade
- Repérage des conducteurs neutre en bleu / coffret général

M. PARPAILLON PIERRICK

PARPAILLON Pierrick
Électricité Générale
Neuf et Rénovation
ZA Les Trois Fontaines
6, rue des Blés d'Or
85400 LUÇON
Tél. 02 51 56 10 75 Fax 02 51 28 75 09
RCA 381 152 982 TVA Intra. 66 381 152 982

— Pièces jointes :

Numériser0010.jpg

342 Ko

LE 23 /02/2018

PARPAILLON Pierrick

Électricité Générale

Neuf et Rénovation

ZA Les Trois Fontaines

6, rue des Blés d'Or

85400 LUÇON

Tél. 02 51 56 10 75 Fax 02 51 28 75 09

RCA 381 152 982 TVA Intra. 66 381 152 982

SAS LES VOYAGEURS

1 rue du 8 Mai

85 450 CHAMPAGNE LES MARAIS

ATTESTATION

Je certifie Mr PARPAILLON avoir fait les travaux demandé par le contrôleur APAVE

- Pose d'une coupure pompier pour les enseignes ext./ façade
- Repérage des conducteurs neutre en bleu / coffret général

P. PARPAILLON PIERRE

PARPAILLON Pierrick

Électricité Générale

Neuf et Rénovation

ZA Les Trois Fontaines

6, rue des Blés d'Or

85400 LUÇON

Tél. 02 51 56 10 75 Fax 02 51 28 75 09

RCA 381 152 982 TVA Intra. 66 381 152 982

LE 16/12/2017

PARPAILLON Pierre

Électricité Générale

Neuf et Rénovation

Z.A Les Trois Fontaines

6, rue des Blés d'Or

85400 LUÇON

Tel. 02 51 58 10 75 Fax 02 51 23 76 00

RCA 981 152 982 TVA Intra. 68 981 152 982

SAS LES VOYAGEURS

1 rue du 8 Mai

85 450 CHAMPAGNE LES MARAIS

ATTESTATION

Je certifie Mr PARPAILLON avoir fait les travaux demandé par le contrôleur APAVE

- DVAF à la place du BAES dans sanitaire bar
- BAES dans couloir restaurant direction bar
- Remplacé Arrêt d'urgence par model à déverrouillage par clé / cuisine
- Mise à la terre des masses de l'armoire électrique existante / cuisine

M. PARPAILLON PIERRE

PARPAILLON Pierre
Électricité Générale
Neuf et Rénovation
Z.A Les Trois Fontaines
6, rue des Blés d'Or
85400 LUÇON
Tel. 02 51 58 10 75 Fax 02 51 23 76 00
RCA 981 152 982 TVA Intra. 68 981 152 982



