



Assainissement Collectif

MISSION N° : 850201417

 PROPRIETAIRE

Nom : **M et MME OUVRART**
 Adresse : **19 RUE DES GLAIREAUX**
 Ville : **85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM**

 MISSION (Vérification de la présence de 2 réseaux séparés : E.U. et E.P. en partie privative et des raccordement sur ces réseaux)

Adresse : **19 RUE DES GLAIREAUX**
 Ville : **85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM**

 DONNEUR D'ORDRE

Nom : **M et MME OUVRART**
 Adresse : **19 RUE DES GLAIREAUX**
 Ville : **85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM**



MISSION

Type : Maison	Nbre pièces : 5	Lot : NC
Cadastre : AE320	Bâtiment : SO	Lot secondaire : NC
Porte : SO	Étage : RDC	Escalier : SO
Date du rapport : 26/06/2023	Date de visite : 26/06/2023	Type de résidence : Principale
Accompagnateur : M et MME OUVRART (PROPRIETAIRE)	Opérateur : BOUCHER Gilbert	Nbre de personnes : 2

CONCLUSIONS

Les parties d'installation visualisées sont conformes au règlement d'assainissement



1. ÉQUIPEMENT DU BIEN :

Équipement	Nb	Pièce	Étage	Évacuation	Observation
Lave-vaisselle	1	Cuisine	1	Eaux Usées	
Wc	1	WC	RDC	Eaux Usées	
Evier	1	Cuisine	1	Eaux Usées	
Wc	1	WC	1	Eaux Usées	
Lavabo	1	Salle d'eau	1	Eaux Usées	
Douche	1	Salle d'eau	1	Eaux Usées	
Lave-linge	1	Buanderie	RDC	Eaux Usées	
Evier	1	Buanderie	RDC	Eaux Usées	

Si présence d'un sani-broyeur existe-t-il une autorisation du service d'assainissement : -

2. MÉTHODE DE CONTRÔLE :

Contrôle au colorant appareil par appareil

3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.U. :

	Accessibles	Constatations
Existe t'il un plan du réseau E.U. ?	NON	
Présence d'un regard E.U. en limite de propriété - côté public ou côté privé ?	OUI	
Présence de regards E.U. dans la propriété ?	OUI	
Présence d'une fosse septique non comblée ?	NON	

3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.P. :

	Accessibles	Constatations
Présence de descentes de gouttières ?	OUI	
Présence d'un puisard d'infiltration des E.P.	NON	
Présence de grilles de parking et de caniveaux	NON	
Présence d'un séparateur d'hydrocarbures	NON	
L'exutoire des E.P. est visible ?	NON	

Etablie le
26/06/2023

Cachet:



Signature :

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

Société

DIAG IMMO LITTORAL / BOUCHER Gilbert
93 RUE DU PHARE - 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
Tel : 06 83 86 40 36 | Mail : gilbert.boucher@bc2e.com
Web : <https://diagimmo-littoral.bc2e.com>
Siret : 844 586 545 00015

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 850201417
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 2 sur 4



Rapport Photos



Jardin

Société

DIAG IMMO LITTORAL / BOUCHER Gilbert
93 RUE DU PHARE - 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
Tel : 06 83 86 40 36 | Mail : gilbert.boucher@bc2e.com
Web : <https://diagimmolitoral.bc2e.com>
Siret : 844 586 545 00015

Scannez et téléchargez votre rapport




Rapport

n° de rapport : 850201417
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 3 sur 4



Croquis



Société

DIAG IMMO LITTORAL / BOUCHER Gilbert
93 RUE DU PHARE - 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
Tel : 06 83 86 40 36 | Mail : gilbert.boucher@bc2e.com
Web : <https://diagimmolittoral.bc2e.com>
Siret : 844 586 545 00015

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 850201417
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 4 sur 4

